



**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento della fornitura di arredi per le sedi di Agec. CIG: 8919335416.**

**F.A.Q. – Aggiornamento del 11 ottobre 2021**

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 19**

Si chiede se le scrivanie e gli armadi debbano essere in classe1 di reazione al fuoco o se invece è corretto quanto riportato in capitolato (classe2).

**RISPOSTA n. 19**

Come indicato dal CSDP i materiali combustibili devono soddisfare le classi di reazione al fuoco previste dal D.M. 22 Febbraio 2006 “Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. La classe eventualmente indicata in descrizione è considerata il livello minimo da soddisfare in relazione al prodotto.

\*\*\*\*\*