



PROCEDURA APERTA finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di cellette ossario/cinerarie nei cimiteri del Comune di Verona. CIG 8912054B9B.

F.A.Q. – Aggiornamento del 27 settembre 2021

QUESITO n.1

Si invia in allegato il capitolato tecnico dei nostri ossari e cinerari in cui si evidenzia che le strutture sono in acciaio zincato e non in alluminio e vetroresina come descritto nel capitolato della Stazione Appaltante. Si chiede dunque la possibilità di accettare anche le nostre strutture che, oltre a rispettare le normative antisismiche sono corredate da relazione di calcolo strutturale firmata da un ingegnere abilitato.

RISPOSTA n.1

Come indicato specificamente all'art.9 del CSDP, si richiede che il nucleo costituente la celletta sia in vetroresina o alluminio, oppure realizzato mediante divisori interni in calcio silicato idrato per esterni, resistente agli agenti atmosferici con spessore non inferiore a mm. 6 e fissaggio con silicone.

Pertanto, non possono essere accettate strutture di materiale diverso.
